

二层平面图 1:100



三层平面图 1:100



二层降板示意图 1:100

图例：

- 降板30mm
- 降板110mm（一层降板130）
- 降板90mm（一层降板100mm）
- 降板400mm（一层降板420）

注：

1、二层计容面积：680.18m²；
三层计容面积：665.20m²；
2、P1、P2为外排水，采用ø100硬质UPVC管材，
P1做法详12YJ5-1 (7/D5)(1/D5)(5/D5)(2/D5)；P2做法详
12YJ5-1 (5/D5)(6/D5)(3/D5)(5/D5)(3/D5)。
P3与成品槽沟接口处做法由专业厂家二次设计，其它部位做法同P1。
3、图中房间（阳台除外）所标注面积均为使用面积；图纸中未标注门垛尺寸的以户型大样为准。
4、平面图中钢筋混凝土柱、剪力墙的规格、位置等，均以结施为准。
5、卫生间地面做1%的坡坡向地漏，地漏定位见给排水专业；卫生间、阳台建筑完成面标高比相应楼面标高降低0.02m。
6、墙体上预留洞、槽配合电施，水施，暖施图预留施工。
7、门开启形式及方向以图面所示为准。
8、水暖井、电井的门均设300高的c20细石混凝土门槛，厚度同所在墙体。
9、核心筒细部尺寸见楼梯详图。
10、电梯门洞口高度2200。电梯门口做10mm高门槛，向电梯厅方向找1%的坡。
11、雨水管管底出水口做法参12YJ5-1 (2/D5)。
12、住宅部分尺寸未详之处户型放大平面图。
13、空调冷凝水管(LN)做法参12YJ6 (5/P7)。
14、燃气热水器预留洞RD预埋ø120镀锌钢套管，洞顶距上层板底100mm
15、阳台地漏参12YJ6 (8/P7)。
16、所有卫生间预留门洞口高度均为2100mm。
17、卫生间排风管预留洞WD预埋ø100镀锌钢套管，洞顶距上层板底100mm，排气管外增设成品不锈钢防雨罩，由专业厂家二次设计制作安装。
18、厨房排气道采用23J916-1 型号A-C-18，楼板预留洞尺寸详户型放大平面图。卫生间排气道采用23J916-1型号A-W-18，楼板预留洞尺寸详户型放大平面图。
平面布置图详见23J916-1 (12/12)，安装节点详图见23J916-1 (15/12)(16/12)(31/12)(32/12)。
出平屋面做法详见23J916-1 (1/B1)(1/B3)，出坡屋面做法详见23J916-1 (1/B4)。
19、空调预留圆洞具体定位及尺寸型号详见暖通专业施工图。
20、▬ 为消火栓具体定位及尺寸型号详见水专业施工图。
21、轻钢雨篷外包铝板，由专业厂家设计制作安装。
22、建筑外墙外保温系统与铝板幕墙的空腔，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵，防火封堵厚度不小于0.2m。
23、其他工程相关专业（水、强弱电）墙身留槽尺寸大小及距楼地面高度详各专业图纸设计要求。
24、风井内村风管，隔墙待内村风管施工后再砌筑。
25、普通客梯（KT）应按消防电梯的防火构造要求设置。
26、铝板幕墙由有资质的幕墙单位二次深化设计。
27、100mm厚加气混凝土砌块，高900mm，两侧凸出窗宽100mm。
28、设备平台标高详节点大样、设备平台立管就近固定于层高梁上。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：冯艳丽
注册号：4100282-038
有效期：至2024年05月19日

工程设计出图专用章
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司
建筑行业 甲级 A141002826
有效期：至2028年12月22日
郑州市城乡建设局监制



三层降板示意图 1:100

图例：

- 降板30mm
- 降板110mm（一层降板130）
- 降板90mm（一层降板100mm）
- 降板400mm（一层降板420）

河南省城乡规划设计研究总院有限公司					项目名称	赵湖书院		
					子项	9#楼		
审定			专业负责人	王晓坤	二层平面图 三层平面图		合同编号	HGZ-EC-2021-070
审核	石鹏飞						项目编号	HGZ-D-2021-129
			校对	梁廷涛			图别	建施
项目负责人	冯艳丽		设计	石丽芹			图号	JS-13
	王晓坤		制图	石丽芹			日期	2024.01
设计资质号	城乡规划编制资质证书甲级：自资规甲字21410114 市政行业甲级、建筑行业甲级、风景园林工程设计专项甲级；证书编号 A141002826							